



NOTA ACLARATORIA 3

En relación con el expediente en licitación del **SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE**, exp. CSUM03/14, se ha efectuado la siguiente aclaración por el Técnico redactor al Pliego de Condiciones Técnicas:

“

Así mismo, se ha detectado el mismo tipo de error en el listado de puntos que conforman el Anexo V del PCT de suministro.

Se trata del punto de suministro con CUPS **ES0021000001464688LE**, debiendo constar únicamente el registro del listado con una potencia de 6,25 KVAR.

De esta forma el Anexo V quedaría redactado de la siguiente

forma:

Anexo V: Estimación de equipos de compensación de energía reactiva a instalar.

CUPS	POTENCIA A COMPENSAR [kVar]*	TIPOLOGÍA
ES0021000012474265KM	20,00	Batería automática con regulador
ES0021000001463470JT	5,00	Batería automática con relé de reactiva
ES0021000010617730DF	20,00	Batería automática con regulador
ES0021000017717585SS	7,50	Batería automática con regulador
ES0021000016726255QP	2,50	Batería automática con relé de reactiva
ES0021000001486045MN	10,50	Batería automática con regulador
ES0021000001486044MB	10,50	Batería automática con regulador
ES0021000001487967CW	30,00	Batería automática con regulador
ES0021000001479207FM	5,00	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000013609824NP	2,50	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000013609896SB	5,00	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000011299018YN	20,00	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000011267341DY	5,00	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000001472117CE	2,50	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000011478560SQ	5,00	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000001472621LC	6,25	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000001485585PN	5,00	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000001484896RJ	10,00	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000001484875TS	10,00	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000001475310KH	7,50	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000001475479YA	5,00	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000001464688LE	6,25	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000012035902ME	10,00	Condensador con contactor y magnetotérmico

ES0021000001468088YH	5,00	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000010849301AZ	12,50	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000011561592ZH	10,00	Condensador con contactor y magnetotérmico
ES0021000018300191TP	2,50	Condensador con contactor y magnetotérmico

****Potencia para una tensión de 440V***

”

San Vicente del Raspeig, a 30 de diciembre de 2014.
Departamento de Contratación.